

Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 установлены правила, в соответствии с которыми установлены охранные зоны вдоль воздушных и кабельных линий электропередачи.

Вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: ВЛ напряжением 0,4 кВ – 2 метра, ВЛ 10 кВ – 10 метров, ВЛ 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров.

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи) ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.